

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders
Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 18475-2025

Medewerker	:	Jarno Noordkamp
Team	:	Ruimte en Samenleving
Datum	:	25 november 2025
Portefeuillehouder	:	burgemeester Sietske Poepjes

BIJLAGEN: ☒ Bijlage 1 - 18473-2025: memo regionale brandweer inzake Fortmond
AFSTEMMING MET ☒ team Communicatie en Ondersteuning
☒ Openbaar ☐ Vertrouwelijk
ONDERWERP Bluswatervoorziening Fortmond bij hoogwater

BESLUIT burgemeester en wethouders

1. Kennisnemen van het feit dat er bij hoogwater op sommige locaties op Fortmond onvoldoende bluswater beschikbaar kan zijn.
2. Op basis van het advies van de regionale brandweer niet te kiezen voor het boren van 3-5 extra putten en bestuurlijk de huidige situatie te continueren in lijn met de werkwijze van de afgelopen jaren.

SAMENVATTING

Tussen veiligheidsregio en burgemeester is overlegd over de situatie op Fortmond bij hoogwater. Dan kunnen voertuigen van de brandweer Fortmond niet bereiken en kan brandweerpersoneel alleen via een veerpontje op Fortmond komen. Daarom worden bij (dreigend) hoogwater een tankautospuiter en een motorspuitaanhangertijdelijk op Fortmond gestald en maakt het brandweerpersoneel gebruik van de voetveer. De overschrijding van de opkomsttijden wordt meegenomen in het regionale dekkingsplan.

Tijdens hoogwater maakt de brandweer gebruik van de tankautospuiter, brandkranen en bluswater uit natuurlijke waterbronnen. Toch zijn er op Fortmond locaties waar bij hoogwater onvoldoende natuurlijke waterbronnen en brandkranen beschikbaar zijn. Het boren van 3-5 extra putten kost (de gemeente) veel geld, ongeveer €10.000,- per put. Op basis van een kans-risicoafweging heeft de regionale brandweer geadviseerd om geen extra putten aan te leggen en bestuurlijk de huidige situatie te continueren in lijn met de werkwijze van de afgelopen jaren.

AANLEIDING

In het reguliere bestuurlijke overleg tussen de Veiligheidsregio IJsselland (“veiligheidsregio”) en de burgemeester van de gemeente Olst-Wijhe is overlegd over de situatie op Fortmond vanaf het moment dat dit gebied door hoogwater niet meer via de weg bereikbaar is en de gemeentelijke buitendienst een veerpontje (enkel personenvervoer) vaart om het gebied te ontsluiten.

Bij hoogwater kunnen voertuigen van de brandweer (waaronder tankautospuiten en watertransportvoertuigen) Fortmond niet bereiken en kan personeel van de brandweer alleen via het veerpontje in Fortmond komen. Om toch over materieel te kunnen beschikken, worden bij (dreigend) hoogwater een tankautospuut (zonder personeel) en een motorspuitaanhangertijd tijdelijk op Fortmond gestald. Bij incidenten moet het personeel van de brandweer gebruik maken van de voetveer. De wettelijke opkomsttijd van de brandweer van 18 minuten zal worden overschreden. De veiligheidsregio neemt de overschrijding van de opkomsttijden mee in de regio brede actualisatie van het dekkingsplan Brandweer IJsselland. Deze actualisatie wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio.

Tijdens hoogwater maakt de brandweer gebruik van het water in de tankautospuut, eventueel aanwezige brandkranen en - via de motorspuitaanhangertijd van eventueel beschikbaar bluswater uit natuurlijke waterbronnen. Op enkele locaties in Fortmond is naar verwachting ook bij hoogwater onvoldoende natuurlijk bluswater beschikbaar en leveren de brandkranen niet genoeg capaciteit. Een mogelijke oplossing, het boren van extra putten, is onderzocht. Het boren van 3 tot 5 extra putten zou aanzienlijke kosten met zich meebrengen (circa €10.000 per put). Op basis van een kans-risicoafweging heeft de regionale brandweer geadviseerd om geen extra putten aan te leggen en bestuurlijk de huidige situatie te continueren in lijn met de werkwijze van de afgelopen jaren en na overleg met lokale belangen.

BEOOGD RESULTAAT

We willen als gemeente een afgewogen bestuurlijk besluit nemen om op basis van het advies van de regionale brandweer – de huidige situatie continueren in lijn met de werkwijze van de afgelopen jaren en na overleg met lokale belangen.

KADER

Het wettelijk kader voor de brandweezorg wordt gevormd door de Wet veiligheidsregio's. Deze wet regelt de verantwoordelijkheden van gemeenten en veiligheidsregio's voor brandweezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het Besluit veiligheidsregio's is een uitwerking van de Wet veiligheidsregio's. Hierin worden de operationele eisen gesteld aan de brandweezorg, zoals de eisen aan de opkomsttijd van de brandweer.

In ons mandaatsbesluit hebben wij aan de teamleider Beheer Openbare Ruimte het mandaat gegeven om conform het 'Draaiboek varen Fortmond' besluiten te nemen omtrent het instellen en opheffen van de veerdienst en omtrent het afwijken van vastgestelde vaartijden.

ARGUMENTEN VOOR

- 1.1 *Aan het wonen op een prachtige locatie als Fortmond kleven bij hoogwater bepaalde risico's waarvan onze inwoners zich wel bewust van moeten zijn.*

Het wonen op een locatie die bij hoogwater wordt ingesloten door water is niet zonder risico's. Eén van de risico's is dat zo'n locatie voor hulpdiensten bij calamiteiten minder goed bereikbaar is. Zo is de kans op overstromingen middelgroot (zie de Atlas voor Leefomgeving) of kan er impact zijn bij incidenten op het water. Onvoldoende bluswater kan de brandweer belemmeren bij de incidentbestrijding. We hebben de indruk dat inwoners van Fortmond zich voldoende bewust zijn van de risico's in hun leefomgeving en ook zelf een verantwoordelijkheid nemen in het beperken van risico's.

- 2.1 *De regionale brandweer adviseert ons om het restrisico inzake de bluswatervoorziening op Fortmond bij hoogwater bestuurlijk te accepteren.*

De regionale brandweer is onze adviseur inzake de brandweezorg. Daar zit de kennis om risico's van incidenten in beeld te brengen en ons te adviseren, hoe we met bepaalde risico's om moeten gaan. Afhankelijk van de kans dat een risico zich voordoet en de effecten van een incident moeten er bestuurlijke keuzes worden gemaakt. Soms moeten risico's weggenomen worden, soms is risicobeheersing voldoende

en soms moeten (rest)risico's aanvaard worden. De kans dat zich tijdens hoogwater op Fortmond een incident voordoet is klein, maar aanwezig. Door preventief extra materieel te plaatsen kan het risico verder worden verkleind. De brandweer heeft voldoende middelen om een kleine brand te blussen en indien nodig op redding in te zetten. Het volledig wegnemen van het resterende restrisico (een grote brand waar veel bluswater nodig is) door het plaatsen van 3-5 extra putten kost naar verhouding (te)veel gemeenschapsgeld in relatie tot de kans dat het risico zich voordoet en de impact van een eventueel incident. We volgen in deze het advies van de regionale brandweer.

2.2 We hebben in de begroting geen middelen om de kosten voor het boren van 3-5 extra putten op Fortmond te betalen.

Op dit moment hebben we geen middelen opgenomen in de gemeentebegroting om de extra putten op Fortmond te laten boren. Gelet op het advies van de regionale brandweer zijn we ook niet voornemens om dit voor te stellen aan de gemeenteraad.

ARGUMENT TEGEN

2.1 Het is mogelijk om – tegen relatief hoge kosten - het restrisico weg te nemen door het boren van extra putten.

Allereerst: met het plaatsen van brandweervoertuigen ten tijde van hoogwater is de brandweer veel beter dan in het verleden voorbereid op calamiteiten. Helder is ook: door het slaan van putten kunnen de risico's verder worden verkleind. Alleen vinden we de prijs te hoog in relatie tot de kans dat een grootschalig incident zich voordoet. Vandaar dat we de keuze maken om dit risico te aanvaarden.

RISICO'S

De regionale brandweer acht de kans dat zich bij hoogwater op Fortmond een incident voordoet relatief klein, maar reëel. Daarom zijn aanvullende maatregelen getroffen om het risico te beperken (preventief plaatsen materieel, voorbereiding op incident door planvorming etc). Het restrisico van een gebrekkige bluswatervoorziening acht de brandweer aanvaardbaar afgezet tegen de getroffen maatregelen en de kans dat een incident zich daadwerkelijk voordoet op een locatie waar te weinig bluswater beschikbaar is.

FINANCIËN

We hebben op dit moment geen middelen opgenomen in onze begroting om de kosten voor het boren van 3-5 extra putten te kunnen bekostigen. Als we geen putten laten boren, zijn er geen kosten verbonden aan dit voorstel.

DUURZAAMHEID

Niet van toepassing.

PARTICIPATIE

Niet van toepassing.

COMMUNICATIE

Het bestuur van Plaatselijke Belang Den Nul-Fortmond-Duur wordt geïnformeerd over het besluit (door de kernencontactfunctionaris).

PLANNING EN UITVOERING

We informeren (ambtelijk) de regionale brandweer over ons besluit om geen extra putten op Fortmond te boren.